

Honkajoen jätevedenpuhdistamon käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2023

TEKNL 20.03.2024 § 33
856/14.05.01/2023

Valmistelija

Esa Melin

Honkajoen jätevedenpuhdistamolla on tarkkailuvelvoite Lounais-Suomen ympäristökeskuksen 8.9.2006 myöntämän ympäristöluvan perusteella (LOS-2005-Y-102-121). Tarkkailuohjelma on hyväksytty luvan yhteydessä.

Honkajoen jätevedenpuhdistamon toimintaa seurataan kuusi kertaa vuodessa otettavin näyttein ja tuloksia tarkastellaan kahtena jaksona vuodessa.

Honkajoen jätevedenpuhdistamo on ollut matalakuormitteinen sen jälkeen, kun väkeviä teollisuuden jätevesiä ei enää ole johdettu sinne. Vuotovesikerroin -tarkastelun perusteella viemäriverkoston kunto on kohtalaisen ja tyydyttävän rajalla, joten vuotovesiä tulee viemäriverkostosta ajoittain merkittävästi. Nykyisessä kuormitustilanteessa puhdistamo pääsee kuitenkin normaalisti hyvään puhdistustulokseen.

Vuonna 2023 Honkajoen puhdistamolla käsiteltiin 134 589 m³ jätevettä. Sako- ja umpikaivolietteitä otettiin vastaan 1045 m³. Vuonna 2023 puhdistustulos täytti ympäristöluvan käsittelymääräykset kaikilta osin.

Puhdistamon rakenteet ovat vanhoja, joten lähitulevaisuudessa tarvitaan toimenpiteitä Honkajoen jätevedenpuhdistuksen tason ja toiminnan varmistamiseksi. Puhdistamolla tehtiin kuntoarvio ja kapasiteettitarkastelu loppuvuodesta 2023, josta kokouksessa on erillinen pykälä.

KVVY Tutkimus Oy:n laatima käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto vuodelta 2023 on esityslistan liitteenä.

Esittelijä

Tekninen johtaja Marja Vaajasaari

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee tiedokseen KVVY Tutkimus Oy:n vuoden 2023 Honkajoen jätevedenpuhdistamon käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenvedon tulokset.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano

Rakennettu ympäristö -tulosalue / Vesihuoltolaitos

Lisätietoja antaa

Vesihuoltopäällikkö Esa Melin, 044 577 2650
