

Honkajoen jätevedenpuhdistamon käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2024

TEKNL 19.03.2025 § 43
1717/14.05.01/2024

Valmistelija

Esa Melin

Honkajoen jätevedenpuhdistamolla on tarkkailuvelvoite Lounais-Suomen ympäristökeskuksen 8.9.2006 myöntämän ympäristöluvan perusteella (LOS-2005-Y-102-121). Tarkkailuohjelma on hyväksytty luvan yhteydessä.

Honkajoen jätevedenpuhdistamon toimintaa seurataan kuusi kertaa vuodessa otettavin näyttein ja tuloksia tarkastellaan kahtena jaksona vuodessa.

Vuonna 2024 Honkajoen puhdistamolla käsiteltiin 150 483 m³ jätevettä. Sako- ja umpikaivolietettä otettiin vastaan 1102 m³. Honkajoen jätevedenpuhdistamo on ollut matalakuormitteinen sen jälkeen, kun väkeviä teollisuuden jätevesiä ei enää ole johdettu sinne. Vuotovesikerroin -tarkastelun perusteella viemäriverkoston kunto on tyydyttävä, joten vuotovesiä tulee viemäriverkostosta ajoittain merkittävästi. Nykyisessä kuormitustilanteessa puhdistamo pääsee kuitenkin normaalisti hyvään puhdistustulokseen. Vuonna 2024 puhdistustulos täytti ympäristöluvan käsittelymääräykset kaikilta osin.

Puhdistamon rakenteet ja koneistot ovat osin vanhoja, joten lähitulevaisuudessa tarvitaan toimenpiteitä Honkajoen jätevedenpuhdistuksen tason ja toiminnan varmistamiseksi. Puhdistamon saneerauksen yleissuunnittelu on käynnissä ja se valmistuu vuoden 2025 kuluessa.

KVVY Tutkimus Oy:n laatima käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto vuodelta 2024 on esityslistan liitteenä.

Esittelijä

Tekninen johtaja Pentti Saloniemi

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee tiedokseen KVVY Tutkimus Oy:n vuoden 2024 Honkajoen jätevedenpuhdistamon käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenvetdon tulokset.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano

Rakennettu ympäristö -tulosityksikkö / Vesihuoltolaitos

Lisätietoja antaa

Vesihuoltopäällikkö Esa Melin, 044 577 2650
