

**Esitetty kysymys:**

Onko sallittua bitumikaterouheen käyttö päällysteissä?

**Annettu vastaus (Lähetetty 19.02.2025 14.35):**

Ei ole.

**Vastauksen liitetiedostot:****Vastauksen linkit:****Esitetty kysymys:**

- Urakkaohjelman kohdassa 6.1. Tilaaja on määritellyt sopimuskauden kestämään 31.12.2026 asti, sekä Tilaajan päätöksellä optiona 31.12.2028 asti. Onko tilaajan option käyttö yksipuolinen, vai vaatiiko se myös urakoitsijan hyväksynnän?

- Urakkaohjelman kohdan 8.3. mukaisesti sopimushinnat on sidottu vain sideaineen hinnan muutosten osalta, jolloin 4 vuoden aikana mahdolliset muut kustannusnousut jäävät urakoitsijan riskille. Onko Tilaaja miettinyt mahdollisuutta ottaa käyttöön kuukausittain tarkasteltavan bitumi-indeksin lisäksi Tilastokeskuksen Maarakennuskustannusindeksin, jota tarkasteltaisiin vuosittain, kuten eräät muut kaupungit ovat tehneet pidemmissä sopimuksissa?

- Onko tilaaja huomioinut, että vuoden 2027 alusta noudatettavalla ns. ETS2 päästökaupalla (Laki fossiilisen polttoaineen jakelun päästökaupasta 1066/2024) voi olla YSE 49 §:ssä mukaisia välittömiä, vielä tässä vaiheessa ennakoimattomia vaikutuksia urakoitsijan kustannuksiin ja siten myös urakkasuoritukseen?

**Annettu vastaus (Lähetetty 21.02.2025 10.45):**

- Option käytöstä neuvotellaan urakoitsijan kanssa. Eli tältä osin urakkaohjelman kohdassa 6.1. on virhe, optiopäätös ei ole tilaajan puolelta yksipuolinen. Neuvottelut käydään urakoitsijan kanssa n. 4 kk ennen varsinaisen sopimuksen päättymistä.

- Tämän kilpailutuksen osalta sopimushinnat sidottu tarjouspyynnön mukaisesti. Seuraavien kilpailutusten osalta harkitaan käytettävää indeksiä uudestaan.

- ETS2 päästökauppa huomioitavissa mahdollisesta optiosta neuvoteltaessa.

**Vastauksen liitetiedostot:****Vastauksen linkit:**

**Kysymyksiä esitetty yhteensä: 2**