

Honkajoen jätevedenpuhdistamon käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2025

TEKNL 25.03.2026
2348/14.05.01/2025

Valmistelija

Esa Melin

Honkajoen jätevedenpuhdistamolla on tarkkailuvelvoite Lounais-Suomen ympäristökeskuksen 8.9.2006 myöntämän ympäristöluvan perusteella (LOS-2005-Y-102-121). Tarkkailuohjelma on hyväksytty luvan yhteydessä.

Honkajoen jätevedenpuhdistamon toimintaa seurataan vähintään kuusi kertaa vuodessa otettavin näyttein ja tuloksia tarkastellaan kahtena jaksona vuodessa.

Vuonna 2025 Honkajoen puhdistamolla käsiteltiin 148 091 m³ jätevettä. Sako- ja umpikaivoliettteitä otettiin vastaan 1035 m³. Honkajoen jätevedenpuhdistamo on nykyisellään matalakuormitteinen, mikä helpottaa hyvän puhdistustuloksen saavuttamista. Syyskuun loppupuolella Naapurin Maalaiskana Oy:n esikäsiteltyjä jätevesiä alettiin johtaa jätevedenpuhdistamolle. Tehtaan esikäsittelylaitos on toistaiseksi toiminut hyvin, eikä jätevedellä ole ollut merkittäviä vaikutuksia tulokuormitukseen.

Puhdistamolla syntyi 186 tonnia kuivattua lietettä, joka vietiin Gasumin biokaasulaitokselle jatkokäsittelyyn.

Vuotovesikerroin -tarkastelun perusteella viemäriverkoston kunto on tyydyttävä, joten vuotovesiä tulee viemäriverkostosta ajoittain merkittävästi. Nykyisessä kuormitustilanteessa puhdistamo pääsee kuitenkin normaalisti hyvään puhdistustulokseen. Vuonna 2025 puhdistustulos täytti ympäristöluvan käsittelymääräykset kaikilta osin.

Puhdistamon rakenteet ja koneistot ovat osin huonokuntoisia, joten lähitulevaisuudessa tarvitaan toimenpiteitä Honkajoen jätevedenpuhdistuksen tason ja toiminnan varmistamiseksi. Puhdistamon saneerauksen yleissuunnitelma valmistui helmikuussa 2026.

KVVY Tutkimus Oy:n laatima käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto vuodelta 2025 on esityslistan liitteenä.

Yritysvaikutukset

Ei yritysvaikutuksia

Esittelijä

Tekninen johtaja Pentti Saloniemi

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee tiedokseen KVVY Tutkimus Oy:n laatiman Honkajoen jätevedenpuhdistamon käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenvetoon 2025 tulokset.

Päätös

Täytäntöönpano

Vesihuoltolaitos

Lisätietoja antaa

Tekninen johtaja Pentti Saloniemi, 044 577 2620
Vesihuoltopäällikkö Esa Melin, 044 577 2650
